

xKonformitätsnachweis des im Wechselrichter integrierten NA Schutzes	 HUAWEI
Hersteller	Huawei Technologies Co., Ltd
Typ der Erzeugungseinheit	SUN2000L-33KTL-A SUN2000L-36KTL SUN2000L-60KTL-M0
Typ NA Schutz	Integrierter NA Schutz
Netzanschlussregel	VDE-AR-N 4105:2018-11 "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" Technische Mindestanforderung für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105: 2018-11. Die Konformität mit der VDE-AR-N-4105: 2018-11 ist in allen nachfolgend aufgeführten Huawei Wechselrichtern ab der aufgeführten Firmware Version gewährleistet.	

Einstellwerte und Abschaltzeiten des internen NA Schutzes sind wie folgt:

Schutzfunktion	Einstellwert	Auslösezeit
Spannungssteigerungsschutz U >>	1,25 * Un	≤100ms
Spannungssteigerungsschutz U >	1,10 * Un	≤100ms
Spannungsrückgangsschutz U <	0,8 * Un	3s
Frequenzrückgangsschutz f <	47,5 Hz	≤100ms
Frequenzsteigerungsschutz f >	51,5 Hz	≤100ms

On behalf of Huawei Technologies

Yours Faithfully,

Signed: Ye Liang

Date: 14.06.2019

Liang Ye

Director of Solar Inverter Solution Sales & Marketing, Europe

